

# Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСервис"

Юридический адрес: 350065 г. Краснодар, ул. Снесарева, 2, тел/факс: 263-51-79.

e-mail: servis93@rambler.ru

в Центральном ф-ле ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» г. Краснодар. Р/сч.40702810652440009490,  
К/с 30101810400000000713, БИК 040349713.

ИНН 2312143375/КПП 231201001

от 29.04.13 № 173

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «АСК-СЕРВИС»  
А.Г.Давтян

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на водоснабжение по объекту

коттеджный поселок «Лазурный берег», расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Набережная, ул. Речная, ул. Приморская, ул. Красивая, ул. Морская, ул. Водопадная, ул. Лазурная.

Наименование и адрес объекта: коттеджный поселок «Лазурный берег», расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Набережная, ул. Речная, ул. Приморская, ул. Красивая, ул. Морская, ул. Водопадная, ул. Лазурная.

Заказчик: ООО «АСК-СЕРВИС».

### 1. Водоснабжение:

Максимальная нагрузка:

Хозяйственно-питьевые нужды составляет – 45 м<sup>3</sup>/сут.

1. Источник водопотребления: водопровод ООО «ЭкоСервис» Ø 400 мм по ул. Автолюбителей от Восточного водозабора № 1.
2. Точку подключения к водоводу принять при проектировании по ул. Автолюбителей 1/10 по согласованию с ООО «ЭкоСервис».
3. Запроектировать камеру на месте врезки в кольцевой водопровод с отключающей арматурой.
4. Запроектировать водопровод на хозяйственно-питьевые нужды расчетным диаметром с учетом максимальной пропускной способности от точки подключения до границы земельного участка.
5. Давление в кольцевом водопроводе 4 кгс/см<sup>2</sup>.
6. Режим водопотребления – круглосуточно.
7. В Апар-отеле предусмотреть повысительную насосную установку расчетной мощности.
8. Водовод запроектировать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
9. На водопроводном вводе предусмотреть устройство водомерного узла.

### 2. Особые условия:

2. По завершению строительства сетей водопровода и сооружения на нем, предъявить к техническому освидетельствованию ООО «Краснодар Водоканал», одновременно представив документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.

3. Запрещается любое присоединение к построенным сетям водоснабжения сторонних потребителей без согласования с ООО «ЭкоСервис».
4. Подключение проектируемого объекта к сетям водопровода будет произведено после выполнения данных технических условий.
5. Настоящие технические условия действительны в течении **2-ух** лет со дня выдачи.

Главный инженер



Г.А.Ламзаки